



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.452

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТИ»
ОГРН: 1195476089621, ИНН: 5410082447
630027, Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Калининский район, улица Дунаевского, дом 14, квартира 258
телефон: 8 (800) 201-55-00, email: info@amaxmir.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТИ»
ОГРН: 1195476089621, ИНН: 5410082447
630041, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район,
Криводановский сельсовет, улица Производственная зона, участок № 5
телефон: 8 (800) 201-55-00, email: info@amaxmir.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Сегменты, блок-сегменты, тройники, отводы, переходы, разуклонка,
заглушки, короб, профиль, крошка из пенополиизоцианурата (PIR) и
пенополиуретана (PUR). Торговая марка «АМАКС». Выпускаемые по
ТУ 22.21-004-82311285-2019. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.21.41

код ТН ВЭД
3921

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Согласно приложениям № 1, 2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 0489-НСС/ПБ-2021 от 19.02.2021
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.02.2021 по 24.02.2024

Руководитель
(заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.452
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 25.02.2021 по 24.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Сегменты, блок-сегменты, тройники, отводы, переходы, разуклонка, заглушки, короб, профиль, плита, крошка из пенополиизоцианурата (PIR). Торговая марка «АМАКС»: Некашированные, кашированные фольгой толщиной не менее 40 мкм, кашированные стеклохолстом толщиной не менее 40 мкм	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Группа горючести - слабогорючие (Г1); группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2); группа дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)
Кашированные бумагой плотностью не менее 100 гр/м ²		Группа горючести - сильногорючие (Г4); группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2); группа дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.452
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 25.02.2021 по 24.02.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Сегменты, блок-сегменты, тройники, отводы, переходы, разуклонка, заглушки, короб, профиль, плита, крошка из пенополиуретана (PUR). Торговая марка «АМАКС» Некашированные и кашированные.	ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18; 4.20)	Группа горючести - сильногорючие (Г4); группа воспламеняемости - легковоспламеняемые (В3); группа дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3); группа токсичности продуктов горения - чрезвычайно опасные (Т4)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации