



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.286

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТИ»
ОГРН: 1195476089621, ИНН: 5410082447
630027, Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, улица Дунаевского, дом 14, квартира 258
телефон: 8 (800) 201-55-00, email: info@amaxmir.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТИ»
ОГРН: 1195476089621, ИНН: 5410082447
630041, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район,
Криводановский сельсовет, улица Производственная зона, участок № 5
телефон: 8 (800) 201-55-00, email: info@amaxmir.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Изделия теплошумоизоляционные из минеральной ваты на основе
базальтовых пород и/или муллитокремнезема, толщиной от 15 до 350
мм, плотностью от 20 до 200 кг/м³, выпускаемые под маркой
«АМАКС» по ТУ 23.99.19-002-82311285-2019.
Согласно приложениям № 1-2. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.99.19.110

код ТН ВЭД
6806 10 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
ла соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Согласно приложениям № 1-2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 0306-НСС/ПБ-2020 от 28.10.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

29.10.2020 по 28.10.2025

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.286
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 29.10.2020 по 28.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Изделия теплошумоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород и/или муллитокремнезема, толщиной от 15 до 350 мм, плотностью от 20 до 200 кг/м ³ , выпускаемые под маркой «АМАКС»: Изделия теплошумоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород и/или муллитокремнезема: цилиндр (ЦКВ), плоский цилиндр (ПЦКВ), отвод (ОТКВ), тройник (ТКВ), переход (ПКВ), заглушка (ЗКВ), врезка (ВРКВ), вертикальнослоистый/ламельный мат (МЛ), каркасное/опорное кольцо (ОККВ), короб (КРКВ), профиль (ПРКВ), цепипелен (ЦПКВ), акустическая панель (АПКВ), разуклонка (РКВ), вата насыпная (ВНКВ), вата минеральная (ВМ), плита (ПМ, ПП, ПЖ, ППЖ), мат прошивной базальтовый (МПБ), мат прошивной базальтовый из супертонкого базальтового волокна (МПБ БСТВ), холст из базальтового супертонкого волокна (ХБСТВ), шнур теплоизоляционный из супертонкого базальтового волокна (ШБТ), материал базальтовый огнезащитный рулонный (МБОР), мат высокотемпературный (МВТ), с различными покрытиями: (ФНГ) из неармированной фольги толщиной 11-30 мкм, (СТ) комбинированное покрытие на основе стеклоткани, (ССТ) стеклотсетка, (СБ) сетка из базальтового волокна, (ХНС) стеклохолст, (МС) металлическая сетка, (БТ) базальтовая ткань, (КТ) кремнеземная ткань, (ФМС1) фольга неармированная и металлическая сетка, (ОЦ) из оцинкованного стального листа (толщиной 0,35-2,0 мм), (АЛ) из алюминиевого листа (толщиной 0,35-2,0 мм), (НС) из нержавеющей стали (толщиной 0,35-2,0 мм), (ЭНЕРГО) комбинированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород и внутренним слоем из муллитокремнезема и без покрытия	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Класс пожарной опасности – КМ0 негорючий материал (НГ)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов
Д.В. Вашутин

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.286
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 29.10.2020 по 28.10.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Изделия теплошумоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород и/или муллитокремнезема, толщиной от 15 до 350 мм, плотностью от 20 до 200 кг/м ³ , выпускаемые под маркой «АМАКС». Изделия теплошумоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород и/или муллитокремнезема: (Ф) покрытие из алюминиевой фольги, армированной стекловолоконной сеткой (шаг 5*5 мм/2,5*2,5 мм) толщиной 11-30 мкм; (ТФ) комбинированное металлизированное покрытие на основе ПВХ, (ФМС) фольга армированная и металлическая сетка; (ФТ) покрытием на основе стеклоткани, покрытой алюминиевой фольгой с полимерным слоем 40-100 мкм, (РСТ) рулонный стеклопластик 275-430 гр/м ²	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации